

AVIS SUR PERMIS de CONSTRUIRE

Référence Elise : 1218-11835-A

Reçu le : 19/12/2018
A retourner le : 18/01/2019

Dossier d'urbanisme n° PC 092007 18 A0017

Déposé le : 14/06/2018 modifié le(s) :

Pétitionnaire : SEERI

Adresse du bien : 36 AVENUE HENRI BARBUSSE

COMMUNE : BAGNEUX

Objet du dossier : Construction d'un ensemble résidentiel de 199 logements , 2 commerces, de parkings.

Pièces constitutives du dossier :

voir pièces citées précédemment

VOLET EAU-ASSAINISSEMENT-VOIRIE :

Eléments examinés	Observations
1. Séparation des eaux usées et des eaux pluviales	L'évacuation des eaux pluviales (toitures, terrasses...) et des eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères...) doit être assurée séparément jusqu'en limite de propriété.
2. Mode de raccordement aux réseaux publics	<p>Avenue Henri Barbusse et rue de Verdun :</p> <p>- présence d'un réseau d'assainissement départemental. Le service assainissement de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris n'a pas la compétence pour émettre un avis technique et réglementaire sur le raccordement à ce réseau.</p> <p>RESEAU DEPARTEMENTAL :</p> <p>Pour tout renseignement sur les possibilités de raccordement se rapprocher des services de la SEVESC</p> <p>15-19 quai Gallieni</p> <p>92 150 SURESNES</p> <p>Tél. 01 41 38 56 00 - Fax 01 41 38 56 09</p> <p>- présence d'un réseau d'assainissement interdépartemental. Le service assainissement de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris n'a pas la compétence pour émettre un avis technique et réglementaire sur le raccordement à ce réseau.</p> <p>RESEAU INTERDEPARTEMENTAL :</p> <p>Pour tout renseignement sur les possibilités de raccordement se rapprocher des services du SIAAP</p>
3. Demande de branchement - taxe de raccordement	
4. Limitation des débits de rejet d'eaux pluviales	
5. Prétraitement des eaux	
6. Protection contre le refoulement	
7. Conformité des installations	
8. Observations générales	Sans objet.
AVIS FAVORABLE	Technicien EAV
DEFAVORABLE	Responsable du Service EAV
Autre	Directeur de l'Environnement

Fortenay-aux-Roses, le

24 DEC. 2018

- Masses vertes
- Emprise Domaine public
- Bâti Cadastre
- Parcelles
- Limites communes VSGP
- SIAAP Collecteurs
- SIAAP Galeries
- SIAAP Regards
- Collecteurs CD92
- Regards de visite CD92
- Collecteurs réseau EP
- Collecteurs réseau unitaire
- Sens d'écoulement
- Raccordements Non renseigné
- Regards réseau unitaire
- Bâti Cadastre
- Bâti Dur
- Bâti Léger
- Séparation Collecteurs CD92
- Réseau d'eaux pluviales
- Réseau d'eaux usées
- Réseau unitaire
- Séparation Regards Visite CD92
- EP
- EU
- UN
- Séparation Collecteurs SIAAP
- Inconnu
- Réseau d'eaux pluviales
- Réseau d'eaux usées
- Cours d'eau
- Réseau unitaire
- Eaux épurées (sortie d'usine)
- Séparation SUEZ Collecteurs EP Communi
- Communal
- Privé
- Séparation SUEZ Collecteurs Unit Comm
- Communal
- Intercommunal
- Privé

